



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
Διεύθυνση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7  
TK 186 48 - Πειραιάς  
Τηλέφωνο: 2131602607,602  
Τηλεομοιοτυπία : 2131602606  
E-mail :tktiniatrikis.p@patt.gov.gr

Αριθμός πρωτοκόλλου: 8178

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ημερομηνία : 22/07/2016

Ώρα : 10:30 πμ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Επωνυμία: «ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.»			
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισού 28, Άγιος Ιωάννης Ρέντης			
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη: «ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.» Αφοι Χαριτωνίδη			
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:			
Αριθμός αδείας: K903 / 25-01-2010			
Αριθμός έγκρισης εγκατάστασης: F 21			
Τηλέφωνο: 210-4812081		Τηλεομοιοτυπία: 210-4812511	E-mail : info@alaskanet.gr
A/A	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Ναι/Όχι	
1	Κρέας - πουλερικά	Ναι	
2	Παρασκευάσματα - παραπροϊόντα κρέατος	Ναι	
3	Αλιεύματα	Ναι	
4	Γαλακτοκομικά	Ναι	
5	Προϊόντα με βάση το κρέας	Ναι	
6	Προϊόντα αυγών	Ναι	
7	Τροφοεφόδια πλοιών	-	
8	Άλλα (διευκρινίστε)	Προϊόντα φυτικής προέλ.	
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ		ΨΥΞΗ Ναι	ΚΑΤΑΨΥΞΗ Ναι
Δυναμικότητα Ψυκτικών θαλάμων: 95,17 Kw		αριθμός θαλάμων: 16 εκ των οποίων θάλαμοι ψύξης: 11 και θάλαμοι κατάψυξης: 5	
		κυβισμός θαλάμων : 10.000 m <sup>3</sup>	

## ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	Ναι
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΡΑΜΠΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ	Ναι
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΦΥΣΟΥΝΕΣ)	Ναι
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΤΟΙΧΩΝ - ΟΡΟΦΩΝ - ΠΟΡΤΩΝ	Ναι Ορισμένα σημεία χρειάζονται συντήρηση *
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ο αερισμός είναι φυσικός και υποβοηθείται από ανεμιστήρες. Ο φωτισμός είναι μηχανικός. Έχει γίνει μερική αντικατάσταση από λαμπτήρες LED.
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	Ναι
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Ναι

\*- Ψυχόμενοι διάδρομοι και θάλαμοι : έχει γίνει μερική αποκατάσταση σε σημεία που παρουσίαζαν φθορές, όπως πάτωμα και υγειονομικές γωνίες, υπάρχουν όμως ακόμη σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Ειδικότερα:Στο υπόγειο

- Στον προθάλαμο (ξηρή αποθήκη), που βρίσκονταν οι οροί γάλακτος σε σκόνη και το κακάο ο χώρος ανακαινίστηκε πλήρως (βάψιμο τοίχων και τοποθέτηση καινούριων λαμπτήρων LED). Το θερμόμετρο του χώρου τοποθετήθηκε σε ψηλότερο σημείο.

- Στον ψυχόμενο διάδρομο: πλήρης η αποκατάσταση στα σημεία της οροφής.
- Ο θάλαμος Υ3 και Υ4: ανακαινίστηκαν.

Στο ισόγειο :

- Στον ψυχόμενο διάδρομο έγιναν εργασίες συντήρησης του δαπέδου και επιδιόρθωση / αντικατάσταση της ψευδοροφής/οροφής.
- Τα μεταλλικά κλουβιά τοποθέτησης των προϊόντων των αποθετών απομακρύνθηκαν από τον διάδρομο και τοποθετήθηκαν σε ψυκτικούς θαλάμους.
- Στο θάλαμο Ι1 εκκρεμεί το δάπεδο.
- Στις πόρτες των θαλάμων Ι2 και Ι4 έγιναν εργασίες συντήρησης.
- Στους θαλάμους Ι3 & Ι4 : πλήρης αποκατάσταση.

Στον Α' όροφο :

- Στην ξηρά αποθήκη η θερμοκρασία πλέον παρακολουθείται.
- Στον θάλαμο Α1 : πλήρης αποκατάσταση.
- Στον θάλαμο Α2-3 η οροφή έχει ακόμη πάγους. Εκκρεμεί ο καθαρισμός και η επισκευή της.
- Στον θάλαμο Α4-5 η οροφή είχε επίσης πάγους .Εκκρεμεί ο καθαρισμός και η επισκευή της. Ο θάλαμος ήταν λιγότερο φορτωμένος.

Σημείωση: οι θάλαμοι Α2-3 & Α4-5 είναι διπλοί θάλαμοι .

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Ναι
ΑΕΡΟΨΥΞΗ	

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ	Ναι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ	Κεντρική καταγραφή θερμοκρασίας για όλους τους ψυχομένους χώρους με σύστημα συναγερμού σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
Αυτόματη κεντρική μονάδα	
Φορητές μονάδες	Σύστημα καταγραφής με ακίδα (επιβεβαίωση-επαλήθευση)
Συνδυασμός	
ΤΡΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (φοριαμοί, παλέτες)	Ναι

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΡΘΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	Όχι αποθήκευση προϊόντων στο πάτωμα	Ναι
	Ύπαρξη αεροδιαδρόμων μεταξύ των προϊόντων	Ναι
	Κατάλληλη απόσταση από τοίχους-πατώματα	Ναι
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	Τήρησης των αρχείων θερμοκρασίας	Ναι
	Καταγραφικών ταινιών θερμοκρασίας	
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	Θαλάμων	Ναι
	Κοινόχρηστων χώρων - ραμπών	Μερικώς - βελτίωση
	Χώρων υγιεινής	Ναι
	Μεταφορικών μέσων	Ναι
ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		Ναι
ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ιματισμός - χειρισμοί - βιβλιάρια υγείας)	Οι χειρισμοί είναι αποδεκτοί	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πρόγραμμα εκπαίδευσης - Τεκμηρίωση)	Αριθμός Εργαζομένων: 5 στη ράμπα και 1 οδηγός(σύνολο: 6). Το υπόλοιπο προσωπικό είναι στη διοίκηση. Αρχείο εκπαίδευσης : ενημερωμένο	
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ		

Σύστημα συσχέτισης των παραλαμβανόμενων προϊόντων με τους προμηθευτές τους	Δίνεται κωδικός ανά πελάτη και ανά προϊόν και υπάρχει κωδικός αριθμός ειδοποίησης αναμενόμενης εισαγωγής διαδικτυακά.
Σύστημα συσχέτισης των τελικών προϊόντων με τους αποδέκτες τους	Βάση του κωδικού προϊόντος και του πελάτη.
Αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανάκλησης	
Τήρηση αρχείου εμπορικών εγγράφων	Ναι
HACCP	
Εφαρμογή συστήματος	CCP <sub>1</sub> παραλαβή - θερμοκρασία παραλαβής CCP <sub>2</sub> η θερμοκρασία του αέρα του θαλάμου CCP <sub>3</sub> η θερμοκρασία του προϊόντος κατά την παράδοση
Μη εφαρμογή	
Υπό σχεδιασμό	
Ανεπάρκεια μελέτης/Τεκμηρίωσης συστήματος	
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ</b>	
Απομάκρυνση απορριμμάτων από τους αποθηκευτικούς χώρους	Ναι
Χρήση κατάλληλων κάδων	Ναι
Υπαρξη κατάλληλου αποθηκευτικού χώρου απορριμμάτων	
Διαχείριση υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1069/2009, 142/2011	
<b>ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ</b>	
Αρχείο εγγράφων από επίσημες αρχές	Ναι
Αρχείο ελέγχου θερμοκρασιών + υγρασίας	Ναι ( με alarm)
Αρχείο προγράμματος καθαρισμού - απολύμανσης	Ναι
Αρχείο μυοκτονίας – εντομοκτονίας	Ναι
Αρχείο ιχνηλασμάτητας (κατάλογος προμηθευτών, εμπορικά έγγραφα-πιστοποιητικά, διάρκεια τήρησής τους)	Ναι
Αρχείο ελέγχου νερού	Πόσιμο νερό (ΕΥΔΑΠ) Υπάρχει και δίκτυο με μη πόσιμο νερό για διαφορετικές εργασίες

Αρχείο προσωπικού ( βιβλιάρια, εκπαίδευση )	Ναι
Αρχείο διακρίβωσης θερμομέτρων	Ναι 2 εξωτερικές διακριβώσεις – τα υπόλοιπα εσωτερικές διακριβώσεις.

• Συνοπτική περιγραφή των θεμάτων που συζητήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης με την επιχείρηση:

-Συζητήθηκε η αντικατάσταση όλων των φθαρμένων αεροκουρτινών στις πόρτες των ψυκτικών θαλάμων.

-Ζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών αποκατάστασης των θαλάμων A2-3 & A4-5.

-Ζητήθηκε η κάτοψη του δίκτυου ύδρευσης, εφόσον η επιχείρηση χρησιμοποιεί πόσιμο (δίκτυο ΕΥΔΑΠ) και μη πόσιμο νερό, για διαφορετικές εργασίες.

#### ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Να αντικατασταθούν οι φθαρμένες αεροκουρτίνες.
- Να κατατεθεί το χρονοδιάγραμμα εργασιών αποκατάστασης των θαλάμων A2-3 & A4-5.
- Να κατατεθεί το δίκτυο πόσιμου και μη πόσιμου νερού.
- Να κατατεθεί ο τρόπος διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων.

Εντός χρονικού διαστήματος **ενός (1) μήνα** να κοινοποιηθούν στην υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά για τις άνω ενέργειες.

Μη συμμόρφωση με τις συστάσεις επιφέρει την επιβολή διοικητικών και ποινικών προστίμων του Νόμου 4235/2014.

#### ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

1) ΡΙΖΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

2) ΔΟΥΒΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
28-07-2016

KTHMATHPIKH

2131602607

Ika P128